

Противопожарная Защита 001

ДОГОВОР № 062Т/13 (технического обслуживания)

г. Новосибирск

«01» ноября 2013г.

ООО «Сибавтостройсервис», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Оспенникова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и **ООО «Противопожарная Защита 001»**, именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице Директора Тертычного Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель выполняет работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее ТО и ППР) автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, автоматизации дымоудаления, автоматизации внутреннего противопожарного водопровода (далее систем) на объекте «Жилая часть жилого дома» по адресу г. Новосибирск, ул. Сухарная, 96 - именуемом в дальнейшем Объект.

1.2. Исполнитель производит работы по ТО и ППР в соответствии с Типовым регламентом (Приложение №1 к настоящему договору) в течение 1 (одного) года, а Заказчик оплачивает работы.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1. Исполнитель принимает на техническое обслуживание установки, указанные в п. 1.1. настоящего договора в состоянии, отраженном в Акте первичного обследования, составленным и подписанным Заказчиком и Исполнителем, без устранения недостатков, указанных в дефектной ведомости.

Работы по устранению недостатков проводятся на основании заявки Заказчика, и после подписания дополнительного соглашения или отдельного договора.

2.2. ТО систем осуществляется в течение срока действия настоящего договора и включает в себя:

2.2.1. Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации систем Заказчиком.

2.2.2. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания систем в исправном рабочем состоянии.

2.2.3. Устранение неисправностей по вызову Заказчика в соответствии с требованиями Приложения №1 к настоящему договору.

2.2.4. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем (проведение инструктажа, составление письменных инструкций по эксплуатации). Инструкции выдаются Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего договора.

2.2.5. Выдачу в письменном виде технических рекомендаций по улучшению и модернизации работы систем.

2.2.6. Оформление и ведение всей необходимой документации, сопровождающей работу систем (Журнал проведения работ по ТО, ежемесячные акты приемки выполненных работ, счета на оплату).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания составляет **6 000,00 руб.** (шесть тысяч рублей 00 копеек), без налога на добавленную стоимость (НДС), в соответствии с применением

Заказчик _____

Исполнитель _____

Исполнителем упрощенной системы налогообложения, согласно Уведомлению № 3928 от 27.03.2007г.

3.2. Общая цена годового договора составляет **72 000,00 руб.** (семьдесят две тысячи рублей 00 копеек).

3.3. Расчеты по настоящему договору производятся ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 15 числа месяца, следующего за расчетным.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы по ТО и ППР производятся в соответствии с Типовым регламентом с обязательным занесением записей в журнал за подписью ответственного лица Исполнителя.

4.2. В случае вызова ответственного лица Исполнителя представителем Заказчика, техник со стороны Исполнителя должен прибыть:

- при поступлении вызова в рабочее время (в рабочие дни, понедельник-пятница, - с 9.00 до 18.00) – в течение **3** (трех) часов;

- при поступлении вызова в нерабочее время (в выходные, праздничные дни и в рабочие дни с 18.00 до 8.00) – не позднее 9.00 следующего рабочего дня.

4.3. При необходимости замены, каких - либо комплектующих, вышедших из строя в процессе эксплуатации, на основании согласованной сторонами заявки, Исполнитель предоставляет счет на приобретение оборудования. Факт передачи оборудования подтверждается подписанием сторонами товарных накладных.

В случае возражений Заказчика на покупку комплектующих по цене, указанной Исполнителем, Заказчик самостоятельно осуществляет покупку необходимых комплектующих и предоставляет их Исполнителю для замены. Работы по замене оборудования производятся в рамках ТО и ППР.

Работы, выходящие за рамки Регламента и требующие значительных трудозатрат, оплачиваются Заказчиком на основании согласованной и утвержденной сторонами сметы с последующим оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.

Замена комплектующих, стоимость которых не превышает 10% от суммы ежемесячного обслуживания, производится за счет Исполнителя.

4.4. При выявлении дефектов либо несоответствий в исполнении работ, Заказчик составляет Акт рекламации, а Исполнитель обязуется устранить недостатки за свой счет в течение 10 (десяти) дней.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

5.1. В случае невыполнения обязательств, оговоренных в разделе 2, Исполнитель выплачивает Заказчику 0,1% от стоимости неисполненного этапа договора за каждый день просрочки. Заказчик так же имеет право задерживать оплату при несвоевременном или некачественном выполнении работ по ТО и ППР Исполнителем.

5.2. В случае невыполнения обязательств, оговоренных в разделе 3, Заказчик выплачивает Исполнителю 0,1% от суммы неоплаты за каждый день просрочки. В случае задержки оплаты, на срок более 2-х месяцев, Исполнитель вправе прекратить работы по ТО и ППР. О прекращении работ, в обязательном порядке, должен быть проинформирован территориальный орган управления ГПС.


5.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с Нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

5.4. Заказчик обязуется:


- к началу работ предоставить Исполнителю проектную документацию, акты приемки в эксплуатацию смонтированных установок и систем, паспорта на установленное оборудование;

- эксплуатировать УПА в соответствии с РД 009-01-96;

Заказчик



Исполнитель



- письменно уведомлять Исполнителя об изменении функционального назначения и планировочных решений объекта, а также при производстве ремонтно-строительных работ, не позднее, чем за один рабочий день;
- в случае проведения инспекторской проверки со стороны ОГПН, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя не позднее, чем за 1 рабочий день;
- обеспечить доступ представителей Исполнителя на объект для проведения ТО и ППР, а также обеспечить доступ ко всем элементам обслуживаемых систем;
- предоставить Исполнителю, до подписания настоящего договора, оригинал выписки из ЕГРЮЛ о своем юридическом лице.

5.5. В случае отключения, Заказчиком части или всей системы пожарной автоматики, связанного с ремонтом защищаемого помещения, наличием дефектов, устранение которых находится вне возможностей Исполнителя, то Исполнитель временно прекращает работы по ТО и ППР, предварительно уведомив территориальный орган управления ГПС.

5.6. При получении Акта приемки выполненных работ, Заказчик в праве в течение пяти дней предоставить Исполнителю свои возражения. При отсутствии ответа, Акт считается принятым в редакции Исполнителя.

5.7. Стороны обязаны обеспечить лиц, подписывающих какие-либо документы, необходимыми полномочиями.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к данному договору считаются действительными лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

6.2. Вся представляемая сторонами техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с выполнением настоящего договора, считается конфиденциальной и не может разглашаться ни одной из сторон без обоюдного на то согласования.

6.3. Исполнитель имеет право разместить в общедоступном месте информацию, позволяющую идентифицировать его как субъект, предоставляющий услуги в сфере пожарной безопасности. К информации относятся: название организации, логотип, перечень услуг, адрес и телефон.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» ноября 2013г. и действует до «01» ноября 2014г. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 15 дней до окончания срока Договора.

7.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших после подписания договора в результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера, настоящим договором отнесены: наводнения, пожар, землетрясение, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные стихийные явления природы, а также введение чрезвычайного, либо военного положения, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися у сторон силами и средствами не представлялось возможным.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

Заказчик _____


Исполнитель _____


9.2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

9.3. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Договора.

9.4. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд, только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 11 (одиннадцати) рабочих дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.

9.5. Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению арбитражным судом Новосибирской области.

9.6. Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по Договору в результате уступки этих прав или обязанности по Договору в результате перевода долга и для универсальных правопреемников Сторон.

10. ПРИМЕЧАНИЕ

10.1. В случае возникновения неисправностей вследствие неправильной эксплуатации, либо халатности обслуживающего персонала, восстановление производится за счет эксплуатирующей организации.

10.2. ТО и ППР установок пожарной автоматики включает в себя:

- проведение плановых профилактических работ и модернизации;
- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;
- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации и ведения документации.

10.3. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» своих реквизитов.

В случае изменения указанных в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в РФ и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Договору, но, в любом случае, не позднее 10 (Десяти) дней с даты изменения этих реквизитов.

Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.

Все документы в связи с Договором должны составляться в письменном виде и вручаться Сторонами друг другу под роспись, либо по почте ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции в РФ другой Стороны.

10.4. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в РФ другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или

Заказчик _____

Исполнитель _____ 4

курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно – в день получения первой Стороной возвращенного документа.

10.5. Ни одна из Сторон не имеет права уступать, передавать или обременять каким-либо образом свои права и/или обязанности по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

10.6. При наличии технической возможности, документы могут направляться через специализированного оператора связи, в форме электронных документов, заверенных квалифицированной электронной подписью (далее – «ЭП») в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подписанный с помощью ЭП электронный документ признается равнозначным, аналогичному подписанному уполномоченным лицом собственноручно, документу на бумажном носителе.

Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного документа каждой стороной. Доказательством подписания электронного документа другой стороной, может являться, в том числе, его ЭП с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа.

На основании протокола передачи документа, формируемого специализированным оператором связи, датой получения электронного документа признается дата доставки документа другой стороне.

11. ПРИЛОЖЕНИЕ

11.1. Приложение №1 – Типовой регламент ТО и ППР.

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Заказчик»	«Исполнитель»
ООО «Сибавгостройсервис»	ООО «Противопожарная Защита 001»
Юр.адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 27	Юр.адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галуцака, 4
ОГРН	ОГРН 1075402003380
ИНН 5405312776, КПП 540501001	ИНН 5402476529, КПП 540201001
Р/счет 40702810400000014960	Р/счет 40702810700030014932
В ОАО «НОМОС-БАНК Сибирь» г.Новосибирск	В Филиале Западно-Сибирский ОАО «Собинбанк» г. Новосибирска
БИК 045004897, К/с 30101810600000000897	БИК 045003744, К/с 30101810400000000744
Т/ф. 236-35-00, 266-50-77	Т/ф. 328-13-02, 362-08-14, 362-08-13 E-mail: tviras@ngs.ru

Директор

ООО «Сибавгостройсервис»



В.В.Осенников

М.П.

Директор

ООО «Противопожарная Защита 001»



В.С.Тертычный

М.П.


Заказчик

Исполнитель


Типовой регламент №3
технического обслуживания систем пожарной сигнализации, систем пожарно-
охранной сигнализации
(на основании Приложения №3 к РД 009 – 01 - 96)

Перечень работ	Периодичность обслуживания службой эксплуатации заказчика	Периодичность обслуживания исполнителем по договору ТО
Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочности креплений и т.д.	ежедневно	ежемесячно
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	ежедневно	ежемесячно
Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	-	ежемесячно
Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)	-	ежемесячно
Профилактические работы (удаление пыли и чистка приборов и извещателей – 1-2 раза в год или чаще (по мере запыления); проверка печатей и ключей на ИПР и пожарных шкафах (если шкафы предусмотрены), печатей на приборах, содержащих аккумуляторы и т.д.) -согласно паспортных данных на оборудование	-	ежемесячно
Проверка наличия, целостности и правильности ведения журналов, наличия и соответствия инструкций и планов эвакуации	еженедельно	ежемесячно
Проверка работоспособности системы	-	ежемесячно
Метрологическая проверка КИП	-	ежегодно
Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	-	ежегодно
Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	-	1 раз в 3 года

Заказчик _____



Исполнитель _____




**Типовой регламент
технического обслуживания внутреннего противопожарного водопровода
(на основании Приложения №3 к РД 009 – 01 - 96)**

Перечень работ	Периодичность обслуживания службой эксплуатации заказчика	Периодичность обслуживания исполнителем по договору ТО
Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, обратных клапанов, манометров, насосов; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и обводных задвижек), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.	ежедневно	ежемесячно
Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д.	ежедневно	ежемесячно
Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно	-	ежемесячно
Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)	-	ежемесячно
Профилактические работы (согласно паспортных данных на оборудование)	-	ежемесячно
Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах	-	два раза в год
Перекатка пожарных рукавов на новую скатку (если предусмотрена договором)	-	не реже раза в год
Проверка противопожарного водопровода на водоотдачу	-	не реже раза в год
Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах	ежегодно	ежегодно
Метрологическая проверка КИП	-	ежегодно
Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	-	ежегодно
Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	-	раз в 3 года
Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность	раз в 3,5 года	раз в 3,5 года
Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением	В соответствии с нормами	В соответствии с нормами

Заказчик



Исполнитель



Типовой регламент № 4
технического обслуживания систем противоподымной защиты зданий и сооружений
(на основании Приложения №3 к РД 009 – 01 - 96)

Перечень работ	Периодичность обслуживания службой эксплуатации заказчика	Периодичность обслуживания исполнителем по договору ТО
Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части – щита автоматического и дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов,; сигнализационной части - шлейфа сигнализации и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.	ежедневно	ежемесячно
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на шкафах автоматики	ежедневно	ежемесячно
Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно	-	ежемесячно
Проверка работоспособности составных частей системы (электротехнической части, сигнализационной части)	-	ежемесячно
Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах	-	ежемесячно
Профилактические работы (согласно паспортных данных на оборудование)	-	ежемесячно
Проверка наличия, целостности и правильности ведения журналов, наличия и соответствия инструкций и планов эвакуации	еженедельно	ежемесячно
Техническое освидетельствование составных частей системы	ежегодно	2 раза в год
Метрологическая проверка КИП	-	ежегодно
Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления	-	ежегодно
Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	-	1 раз в три года

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «Сибавтостройсервис»
_____ В.В.Оспенников

« _____ » _____ 2013г.
М.П. _____

Заказчик _____

«СОГЛАСОВАНО»

Директор
ООО «Противопожарная Защита 001»
_____ В.С.Тертычный

« _____ » _____ 2013г.
М.П. _____

Исполнитель _____

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору № 062Т/13 от 01.11.2013г.**

г. Новосибирск

«02» февраля 2015г.

ООО «Сибавтостройсервис», именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице Директора Оспенникова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «Противопожарная Защита 001», именуемое в дальнейшем «**ИСПОЛНИТЕЛЬ**», в лице Директора Тертычного Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны договорились внести в договор № 062Т/13 от 01.11.2013г. следующие изменения:

1. Пункт 1.1. договора читать в следующей редакции:

«1.1. Исполнитель выполняет работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее *ТО и ППР*) автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, автоматизации дымоудаления, автоматизации внутреннего противопожарного водопровода (далее *систем*) на объекте «Жилая часть жилого дома. Секции А, В, Г», по адресу: г. Новосибирск, ул. Сухарная, 96, именуемом в дальнейшем Объект».

2. Пункт 3.1. договора читать в следующей редакции:

«3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания составляет **9 000,00 руб.** (девять тысяч рублей 00 копеек) без налога на добавленную стоимость (НДС), в соответствии с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения, согласно Уведомлению № 3928 от 27.03.2007г».

3. Пункт 3.2. договора читать в следующей редакции:

«3.2. Общая цена годового договора составляет **108 000,00 руб.** (сто восемь тысяч рублей 00 копеек).

4. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с **01.03.2015г.** и является неотъемлемой частью договора № 062Т/13 от 01.11.2013г.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК:
ООО «Сибавтостройсервис»
Директор

_____ **В.В.Оспенников**

« _____ » _____ **2015г.**

М.П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Противопожарная Защита 001»
Директор

_____ **Тертычный В.С.**

« _____ » _____ **2015г.**





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 6-Б/00462

от 14 сентября 2012 г.

На осуществление: *Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений*

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолуминесцентных эвакуационных систем и их элементов

Настоящая лицензия предоставлена: **Общество с ограниченной ответственностью "Противопожарная Защита 001"**
ООО "Противопожарная Защита 001"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя):

1075402003380

Идентификационный номер налогоплательщика:

5402476529

№ 087049



Место нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя):

630049, г.Новосибирск, ул.Галуцака, 4

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

630049, г.Новосибирск, ул.Галуцака, 4

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа - приказ МЧС России от 24 августа 2007 г. № 465

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказ СРЦ МЧС России от 14 сентября 2012 г. № 707

Первый заместитель начальника
Сибирского регионального центра по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

А.В. Моргунов





ФНС РОССИИ

УФНС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ.
ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО
ЗАЕЛЫЦОВСКОМУ РАЙОНУ Г. НОВОСИБИРСКА

(Инспекция ФНС России по Заельцовскому району г.
Новосибирска)

Дачная ул. 60, Новосибирск г, Новосибирская обл, 630082
Телефон: 228-54-13; Телефакс: 28-12-06;
E-mail:

27.03.2007 № 3928

На № _____

У В Е Д О М Л Е Н И Е

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ИФНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска,
рассмотрев заявление Общество с ограниченной ответственностью "ПротивоПожарная Защита 001"
ОГРН:1075402003380 ИНН/КПП:5402476529/540201001 от 15.03.2007 №б/н и руководствуясь положениями
статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, уведомляет о возможности
применения

Общество с ограниченной ответственностью "ПротивоПожарная Защита 001" ОГРН:1075402003380
ИНН/КПП:5402476529/540201001 с 20.03.2007г. упрощенной системы налогообложения с объектом
налогообложения "Доходы".

Заместитель начальника ИФНС России по
Заельцовскому району г. Новосибирска
Советник государственной гражданской
службы РФ 2 класса

М.П.

Уведомление получено


Руководитель организации
(Индивидуальный предприниматель)

" 2 " апреля 2007г.



(подпись)

В.А. Пешерская



(подпись)

Тертоложников В.С.
(фамилия, инициалы)

Приказчикова Евгения Витальевна
216-61-49



КОПИЯ ВЕРНА

подпись



**Дополнительное соглашение № 2
к договору № 062Т/13 от 01.11.2013г.**

г. Новосибирск

«01» ноября 2014г.

ООО «Сибавтостройсервис», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Оспенникова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

ООО «Противопожарная Защита 001», именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице Директора Тертычного Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава с другой стороны, по отдельности именуемые Сторона, а вместе – Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны договорились:

1. Приостановить выполнение работ, в соответствии с договором № 062Т/13 от 01.11.2013г. по техническому обслуживанию, планово-предупредительному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, автоматизации дымоудаления, автоматизации внутреннего противопожарного водопровода, на объекте «Жилая часть жилого дома. Секции А, В, Г» по адресу г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 96, с 01.11.2014г.
2. Действие договора возобновить с 01.03.2015г.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора № 062Т/13 от 01.11.2013г.
4. Стороны договорились считать все отношения по дополнительному соглашению № 2 от 01.11.2014г. к договору № 062Т/13 от 01.11.2013г. действительными с **01.11.2014г.**

«Заказчик»

Директор
ООО «Сибавтостройсервис»

В.В.Оспенников

«
»
М.П.

2014г.



«Исполнитель»

Директор
ООО «Противопожарная Защита 001»

В.С.Тертычный

2014г.



