

Общество с ограниченной ответственностью

«СИБАВТОСТРОЙСЕРВИС»

Российская Федерация

Перечень работ, выполненных Управляющей организацией по МКД по адресу: г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 11 в 2019 г.

1. Монтаж забора по периметру территории МКД
2. Монтаж автоматики ворот
3. Монтаж 5 стеклопакетов в подъездах 4б и 1
4. Монтаж 3 сварных перегородок для ограничения свободного доступа на технические этажи и кровлю.
5. Монтаж заградительных огней на кровле подъездов № 4А, 4Б
6. Восстановлено уличное освещение 1,2,6 подъезды 8,9 блоки парковок
7. Заменены прожектора уличного освещения подъездов 4б, 5 с ул. Шевченко
8. Завершён монтаж освещения подвалов подъездов № 4А, 3
9. В подвале 2 подъезда заменен участок трубопровода системы ГВС
10. ИТП (индивидуальный тепловой пункт):
 - Отремонтированы 12 насосов в 1-2, 3-4А, 4Б-5, 6-7.
 - Восстановлена изоляция на трубах ГВС 3-4А
 - Замена предохранительного клапана на отопление в 4Б-5
 - Замена обратных клапанов в 4Б-5
 - Установлены 50 новых манометров 1-2, 3-4А, 4Б-5, 6-7
 - Заменены 4 вибровставки 3-4А, 4Б-5
11. Отремонтированы фановые трубы на технических этажах, выведены на кровлю, утеплены подъезды 5,3,4а,1,2,6.
12. Врезаны манометры и воздухоотводчики на системе отопления на 24 этаже 4а
13. Восстановлен участок трубы пожарного водопровода
14. Заменены 6 задвижек в пожарной насосной МКД в блоке 9
15. Восстановлена работа сигнализации и эвакуации в МКД в блоках 1,2,3,4А,4Б,5,6,7,8,9
16. Проведены пуско-наладочные работы приточно-вытяжной системы 8,9 блоках
17. Отремонтированы помещения вентиляционных камер, проведена уборка.
18. Заменен участок ливневой канализации в вентиляционной камере 8 блока
19. Заасфальтирован участок прилегающий к дому в зоне въезда/выезда в парковку 8 блока
20. Установлена новая дверь на входе в парковку 9 блока
21. Смонтированы магнитные замки на двери в парковку 8,9 блоков
22. Заменены лотки ливневой канализации 8,9 блоки
23. Заменены люминесцентные светильники на светодиодные в 9 блоке
24. Установка нового двигателя на кабине грузового лифта в подъезде 4А